

高効率空調設備：カタログ及び電力消費量について

暖房時 おもに **8** 畳程度
冷房時



AN254ADS-W

オープン価格*

室内 AN254ADS-W/質量16kg

室内電源
単 100V (D) 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

室外 AR254ADS/質量41kg

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.6~7.3)	490 (100~2,000)
冷房 7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.7~3.5)	475 (100~850)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
695kWh		109%	6.8

寒冷地仕様(暖房強化型)

低温暖房能力 5.6kW(外気温2℃時)*1 | 暖房能力 4.3kW(外気温-7℃時)*1
4.1kW(外気温-15℃時)*2

暖房時 おもに **18** 畳程度
冷房時



AN564ADP-W

オープン価格*

室内 AN564ADP-W/質量16.5kg

室内電源
単 200V (D) 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

室外 AR564ADP/質量52kg

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.4~12.4)	1,430 (85~3,790)
冷房 15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.5~6.0)	1,480 (85~1,620)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,655kWh		108%	6.4

寒冷地仕様(暖房強化型)

低温暖房能力 9.3kW(外気温2℃時)*1 | 暖房能力 7.9kW(外気温-7℃時)*1
7.3kW(外気温-15℃時)*2

暖房時 おもに **10** 畳程度
冷房時



AN284ADP-W

オープン価格*

室内 AN284ADP-W/質量16.5kg

室内電源
単 200V (D) 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

室外 AR284ADP/質量49kg

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 9~11畳 (15~18㎡)	4.0 (0.4~11.6)	730 (80~3,640)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~4.0)	525 (80~850)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
779kWh		109%	6.8

寒冷地仕様(暖房強化型)

低温暖房能力 8.4kW(外気温2℃時)*1 | 暖房能力 7.5kW(外気温-7℃時)*1
6.4kW(外気温-15℃時)*2

暖房時 おもに **20** 畳程度
冷房時



AN634ADP-W

オープン価格*

室内 AN634ADP-W/質量16.5kg

室内電源
単 200V (D) 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ12.7

室外 AR634ADP/質量52kg

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 16~20畳 (26~32㎡)	7.1 (0.4~12.4)	1,550 (90~3,790)
冷房 17~26畳 (29~43㎡)	6.3 (0.5~6.5)	1,750 (95~1,820)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,922kWh		108%	6.2

寒冷地仕様(暖房強化型)

低温暖房能力 9.3kW(外気温2℃時)*1 | 暖房能力 7.9kW(外気温-7℃時)*1
7.3kW(外気温-15℃時)*2

暖房時 おもに **14** 畳程度
冷房時



AN404ADP-W

オープン価格*

室内 AN404ADP-W/質量16.5kg

室内電源
単 200V (D) 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ9.5

室外 AR404ADP/質量52kg

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.4~12.4)	900 (80~3,740)
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~5.3)	780 (85~1,310)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
1,066kWh		114%	7.1

寒冷地仕様(暖房強化型)

低温暖房能力 9.3kW(外気温2℃時)*1 | 暖房能力 7.9kW(外気温-7℃時)*1
7.3kW(外気温-15℃時)*2

暖房時 おもに **23** 畳程度
冷房時



AN714ADP-W

オープン価格*

室内 AN714ADP-W/質量16.5kg

室内電源
単 200V (D) 20A
配管 液 φ6.4
ガス φ12.7

室外 AR714ADP/質量53kg

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房 19~23畳 (31~39㎡)	8.5 (0.4~12.8)	2,020 (120~3,970)
冷房 20~30畳 (32~49㎡)	7.1 (0.6~7.3)	2,260 (120~2,400)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2027年	省エネ基準 達成率	通年エネルギー 消費効率
2,356kWh		103%	5.7

寒冷地仕様(暖房強化型)

低温暖房能力 9.6kW(外気温2℃時)*1 | 暖房能力 8.5kW(外気温-7℃時)*1
7.4kW(外気温-15℃時)*2

CO2削減量の比較は
左記■の消費電力に、
実際の使用時間を掛けて
算出してください。

例)

暖房 900W/hの場合

$$0.9\text{kW/h} \times (540\text{h} + 1,440\text{h}) = 1782\text{kWh}$$

・ 10~11月、4月 (6時間/日 × 90日 = 540時間)

・ 12~3月 (12時間/日 × 120日 = 1,440時間)

冷房 780W/hの場合

$$0.78\text{kW/h} \times (720\text{h}) = 561.6\text{kWh}$$

・ 6~9月 (6時間/日 × 120日 = 720時間)