エネルギー消費の削減量の計算　　←に入力してください。

電気	既設設備	メーカー・型式	東芝　HPL-TL374M		既設設備：電気計	更新設備	メーカー・型式	▲▲製作所　AQ-NE460UBL		更新設備：電気計	電気削減量	CO2削減量：電気
使用時期	中間期１	夏期	中間期２	冬期		中間期１	夏期	中間期２	冬期			
1台あたり消費電力	4.400kW/1時間	4.400kW/1時間	4.400kW/1時間	4.400kW/1時間		1.090kW/1時間	1.090kW/1時間	1.090kW/1時間	1.700kW/1時間			排出係数
使用時間	5時間/24時間	5時間/24時間	5時間/24時間	5時間/24時間		5時間/24時間	5時間/24時間	5時間/24時間	5時間/24時間			0.000528t-CO2/kWh
使用日数	61日/365日	153日/365日	30日/365日	121日/365日		61日/365日	153日/365日	30日/365日	121日/365日			
年間使用時間	305時間/年	765時間/年	150時間/年	605時間/年		305時間/年	765時間/年	150時間/年	605時間/年			
使用電力（年間）	1,342.00KWh/年	3,366.00KWh/年	660.00KWh/年	2,662.00KWh/年	8,030.00KWh/年	332.45KWh/年	833.85KWh/年	163.50KWh/年	1,028.50KWh/年	2,358.30KWh/年	5,671.70KWh/年	2.99466t-CO2
		参考：電気使用料金換算[31円/kWh]：			248,930円/年		参考：電気使用料金換算[31円/kWh]：			73,107円/年		
電気合計				CO2排出量小計	4.23984t-CO2				CO2排出量小計	1.24518t-CO2		

灯油	既設設備	メーカー・型式			既設設備：灯油計	更新設備	メーカー・型式			更新設備：灯油計	灯油削減量	CO2削減量：灯油
使用時期	中間期１	夏期	中間期２	冬期		中間期１	夏期	中間期２	冬期			
1台あたり灯油消費量												排出係数
使用時間												2.490000t-CO2/kL
使用日数	61日/365日	153日/365日	30日/365日	121日/365日		61日/365日	153日/365日	30日/365日	121日/365日			0.002490t-CO2/L
年間使用時間	0時間/年	0時間/年	0時間/年	0時間/年		0時間/年	0時間/年	0時間/年	0時間/年			
使用使用量（年間）	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0L/年	0.00000t-CO2
		参考：灯油使用料金換算[150円/L]：			0円/年		参考：灯油使用料金換算[150円/L]：			0円/年		
灯油合計				CO2排出量小計	0.00000t-CO2				CO2排出量小計	0.00000t-CO2		

ガス	既設設備	メーカー・型式			既設設備：ガス計	更新設備	メーカー・型式			更新設備：ガス計	ガス削減量	CO2削減量：ガス
使用時期	中間期１	夏期	中間期２	冬期		中間期１	夏期	中間期２	冬期			
1台あたりガス消費量												排出係数
使用時間												0.006550t-CO2/㎥
使用日数	61日/365日	153日/365日	30日/365日	121日/365日		61日/365日	153日/365日	30日/365日	121日/365日			
年間使用時間	0時間/年	0時間/年	0時間/年	0時間/年		0時間/年	0時間/年	0時間/年	0時間/年			
使用使用量（年間）	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0㎥/年	0.00000t-CO2
		参考：灯油使用料金換算[650円/L]：			0円/年		参考：灯油使用料金換算[650円/L]：			0円/年		
ガス合計				CO2排出量小計	0.00t-CO2				CO2排出量小計	0.00000t-CO2		
合計				CO2排出量計	4.23984t-CO2				CO2排出量計	1.24518t-CO2		2.99466t-CO2
											CO2削減量合計	-2.99466t-CO2

	始期	終期	日数	用途
※1　中間期１	4月1日	5月31日	61日	給湯
※2　夏期	6月1日	10月31日	153日	給湯
※3　中間期２	11月1日	11月30日	30日	給湯
※4　冬期	12月1日	3月31日	121日	給湯
			365日	

・電気温水器からエコキュートに置き換えるパターンを例示
・電気温水器の場合、1台あたりの消費電力に定格消費電力を入力します
・エコキュートの場合、夏期と中間期には中間標準消費電力、冬期には冬期高温加熱消費電力を入力します
・蓄熱式給湯器の使用時間は、蓄熱に必要な所要通電時間を基準に大きく上回らないように入力してください（例：8時間通電型なので10時間で算定）

CO2削減率　70.63%

作成例：給湯（新規）