令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

東山増圧ポンプ場 （花輪系　花輪高区配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	1	0	基1	0	0	0	0	0	1	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.3	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.22	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.22	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.007	－	－	0.017	－	－	基23	0.004	－	－	0.003	－	0.017	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.006	－	－	＜0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.006	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.003	－	－	基25	0.002	－	－	0.002	－	0.003	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.010	－	－	0.030	－	－	基27	0.010	－	－	0.008	－	0.030	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.008	－	－	0.008	－	－	基28	0.003	－	－	0.002	－	0.008	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.010	－	－	基29	0.004	－	－	0.003	－	0.010	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.006	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.010	－	－	0.016	－	－	基33	0.018	－	－	0.010	－	0.018	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	0.02	－	－	基34	－	－	－	－	－	0.02	0.02
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.004	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.004	0.004
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	13	－	－	基36	－	－	－	－	－	13	13
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	10	11	12	12	11	11	基38	11	16	16	24	20	24	10
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	31	－	－	基39	－	－	－	－	－	31	31
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	76	－	－	110	－	－	基40	72	－	－	120	－	120	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	基46	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	0.4	0.6	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2	基47	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.3	6.7
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	0.8	＜0.5	＜0.5	0.8	0.5	0.6	0.9	基50	0.8	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.9	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

鹿角市役所花輪支所（花輪系　花輪低区配水池系　給水栓）基準51項目　※4月のみ花輪字大川添地内

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	10月21日	9月25日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	基1	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.3	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.13	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.13	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.006	－	－	0.015	－	－	基23	0.005	－	－	0.003	－	0.015	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.005	－	－	＜0.002	－	－	基24	0.002	－	－	＜0.002	－	0.005	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.003	－	－	基25	0.002	－	－	0.002	－	0.003	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.009	－	－	0.026	－	－	基27	0.011	－	－	0.009	－	0.026	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.008	－	－	0.008	－	－	基28	0.003	－	－	0.002	－	0.008	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.008	－	－	基29	0.004	－	－	0.004	－	0.008	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.004	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.010	－	－	0.017	－	－	基33	0.009	－	－	0.012	－	0.017	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	＜0.01	＜0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.007	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.007	0.007
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	13	－	－	基36	－	－	－	－	－	13	13
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	10	11	12	12	12	11	基38	12	16	16	24	20	24	10
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	29	－	－	基39	－	－	－	－	－	29	29
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	64	－	－	120	－	－	基40	79	－	－	110	－	120	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	基46	0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	0.3	0.6	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	基47	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	6.8
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	1.0	＜0.5	＜0.5	1.0	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

小伸製作所 （尾去沢系　尾去沢配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	1	0	基1	0	0	0	0	0	1	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.3	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.24	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.24	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.005	－	－	0.019	－	－	基23	0.006	－	－	0.003	－	0.019	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.004	－	－	＜0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.004	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.001	－	－	0.004	－	－	基25	0.002	－	－	0.002	－	0.004	0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.009	－	－	0.034	－	－	基27	0.014	－	－	0.008	－	0.034	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.008	－	－	0.011	－	－	基28	0.004	－	－	0.003	－	0.011	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.011	－	－	基29	0.006	－	－	0.003	－	0.011	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.004	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.006	－	－	0.016	－	－	基33	0.006	－	－	0.005	－	0.016	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	0.00	0
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.004	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.004	0.004
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	11	－	－	基36	－	－	－	－	－	11	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	9	10	11	12	12	11	基38	11	14	16	23	19	23	9
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	32	－	－	基39	－	－	－	－	－	32	32
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	65	－	－	130	－	－	基40	79	－	－	110	－	130	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	基46	0.4	＜0.3	＜0.3	0.3	0.3	0.6	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	基47	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.3	6.8
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

末広地区消防団番屋 （尾去沢系　土深井配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月26日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	1	0	基1	0	0	0	0	0	1	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.4	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.30	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.30	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.006	－	－	0.021	－	－	基23	0.007	－	－	0.003	－	0.021	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.004	－	－	＜0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.004	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	基25	0.003	－	－	0.002	－	0.003	0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.010	－	－	0.034	－	－	基27	0.017	－	－	0.009	－	0.034	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.007	－	－	0.010	－	－	基28	0.003	－	－	0.003	－	0.010	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.010	－	－	基29	0.007	－	－	0.004	－	0.010	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.004	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.004	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.005	－	－	0.009	－	－	基33	0.006	－	－	0.005	－	0.009	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.010	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.010	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	12	－	－	基36	－	－	－	－	－	12	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	9	10	11	12	12	11	基38	11	14	16	22	19	22	9
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	20	－	－	基39	－	－	－	－	－	20	20
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	60	－	－	93	－	－	基40	82	－	－	110	－	110	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	基46	0.4	0.3	＜0.3	0.3	0.3	0.7	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	7.2	7.3	7.0	6.9	7.2	基47	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	6.8
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	0.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.6	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

鹿角市八幡平市民センター （尾去沢系　八幡平配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	基1	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.3	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.18	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.18	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.008	－	－	0.02	－	－	基23	0.003	－	－	0.002	－	0.020	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.005	－	－	0.005	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.005	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.002	－	－	基25	0.002	－	－	0.001	－	0.002	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.011	－	－	0.031	－	－	基27	0.009	－	－	0.006	－	0.031	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.007	－	－	0.012	－	－	基28	0.002	－	－	0.002	－	0.012	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.009	－	－	基29	0.004	－	－	0.003	－	0.009	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.003	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.003	0.003
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.006	－	－	0.016	－	－	基33	0.006	－	－	0.005	－	0.016	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	＜0.01	＜0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.013	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.013	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	11	－	－	基36	－	－	－	－	－	11	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	9	9	11	12	11	12	基38	11	16	15	27	22	27	9
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	33	－	－	基39	－	－	－	－	－	33	33
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	73	－	－	120	－	－	基40	82	－	－	120	－	120	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	＜0.3	0.7	基46	0.3	＜0.3	＜0.3	0.3	0.3	0.8	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2	基47	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.3	6.8
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

湯瀬浄化センター （湯瀬系　湯瀬配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0	31	基1	0	0	0	0	0	31	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.3	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.22	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.22	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.006	－	－	0.016	－	－	基23	0.005	－	－	0.003	－	0.016	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.004	－	－	0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.004	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.003	－	－	基25	0.002	－	－	0.002	－	0.003	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.009	－	－	0.029	－	－	基27	0.012	－	－	0.008	－	0.029	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.007	－	－	0.009	－	－	基28	0.003	－	－	0.003	－	0.009	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.010	－	－	基29	0.005	－	－	0.003	－	0.010	0.003
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.002	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.002	0.002
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.007	－	－	0.015	－	－	基33	0.006	－	－	0.005	－	0.015	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	＜0.01	＜0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.005	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.005	0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	11	－	－	基36	－	－	－	－	－	11	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10	9	10	11	12	11	11	基38	11	13	16	23	20	23	9
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	32	－	－	基39	－	－	－	－	－	32	32
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	60	－	－	120	－	－	基40	83	－	－	110	－	120	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	基46	0.4	0.3	＜0.3	0.3	0.3	0.6	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	基47	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3	6.8
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

黒森山自然公園　（十和田系　黒森山配水池系　給水栓）　基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月	5月20日	6月17日	7月15日	8月26日	9月25日	10月21日	No	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	－	0	0	0	0	6	0	基1	－	－	－	－	－	6	0
基2	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	－	－	－	－	－	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.4	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.08	－	－	基21	－	－	－	－	－	0.08	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	－	－	－	－	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－	基23	－	－	－	－	－	0.007	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基24	－	－	－	－	－	＜0.002	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.001	－	－	基25	－	－	－	－	－	0.001	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.006	－	－	0.012	－	－	基27	－	－	－	－	－	0.012	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.005	－	－	0.003	－	－	基28	－	－	－	－	－	0.005	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.002	－	－	0.004	－	－	基29	－	－	－	－	－	0.004	0.002
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	－	－	－	－	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.005	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.005	0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.081	－	－	0.022	－	－	基33	－	－	－	－	－	0.081	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	0.01	0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.004	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.004	0.004
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	8	－	－	基36	－	－	－	－	－	8	8
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	－	6	6	7	8	7	8	基38	－	－	－	－	－	8	6
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	14	－	－	基39	－	－	－	－	－	14	14
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	72	－	－	83	－	－	基40	－	－	－	－	－	83	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	－	＜0.3	0.3	0.3	0.3	＜0.3	0.3	基46	－	－	－	－	－	0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.2	7.0	6.9	7.0	基47	－	－	－	－	－	7.2	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	－	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	－	－	－	－	－	0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	－	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	－	－	－	－	－	0	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

鹿角市役所十和田支所 （十和田系　十和田第2配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月26日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	基1	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.4	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.09	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.09	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.004	－	－	基23	0.001	－	－	＜0.001	－	0.004	＜0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	＜0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.003	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.001	－	－	基25	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.001	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.004	－	－	0.008	－	－	基27	0.002	－	－	＜0.001	－	0.008	＜0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.004	－	－	0.002	－	－	基28	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.004	＜0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.001	－	－	0.003	－	－	基29	0.001	－	－	＜0.001	－	0.003	＜0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.006	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.17	－	－	0.014	－	－	基33	0.011	－	－	0.013	－	0.17	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	＜0.01	＜0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.003	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.003	0.003
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	7	－	－	基36	－	－	－	－	－	7	7
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6	6	6	6	7	7	8	基38	8	8	7	8	8	8	6
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	12	－	－	基39	－	－	－	－	－	12	12
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	82	－	－	96	－	－	基40	82	－	－	82	－	96	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	＜0.3	＜0.3	基46	0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.2	7.1	7.2	6.9	6.9	7.1	基47	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.2	6.7
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

あおぞらこども園（十和田系　十和田第3配水池系　給水栓）　基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月26日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	基1	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.5	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.5	0.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	0.08	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	0.08	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	0.005	－	－	0.006	－	－	基23	0.003	－	－	＜0.001	－	0.006	＜0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.004	－	－	＜0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	0.004	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.001	－	－	基25	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	0.008	－	－	0.010	－	－	基27	0.005	－	－	0.001	－	0.010	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	0.006	－	－	0.004	－	－	基28	0.002	－	－	＜0.002	－	0.006	＜0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	0.003	－	－	0.003	－	－	基29	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.002	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.002	0.002
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.082	－	－	0.021	－	－	基33	0.011	－	－	0.017	－	0.082	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	＜0.01	＜0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.001	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.001	0.001
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	8	－	－	基36	－	－	－	－	－	8	8
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7	6	6	6	8	7	8	基38	8	7	7	8	8	8	6
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	16	－	－	基39	－	－	－	－	－	16	16
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	80	－	－	78	－	－	基40	77	－	－	93	－	93	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	＜0.3	0.3	基46	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.2	7.2	7.3	7.0	6.9	7.1	基47	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.3	6.7
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

熊沢自治会館 （水沢系　水沢配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0	0	基1	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.2	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	0.09	－	－	0.14	－	－	基21	0.08	－	－	0.11	－	0.14	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基23	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.002	－	－	基25	0.002	－	－	＜0.001	－	0.002	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.003	－	－	基27	0.003	－	－	＜0.001	－	0.003	＜0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基28	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	0.001	－	－	基29	0.001	－	－	＜0.001	－	0.001	＜0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.003	－	－	基32	－	－	－	－	－	0.003	0.003
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.001	－	－	0.001	－	－	基33	0.001	－	－	＜0.001	－	0.001	＜0.001
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	＜0.01	＜0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.010	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.010	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	4	－	－	基36	－	－	－	－	－	4	4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4	3	3	4	4	4	4	基38	4	4	4	4	3	4	3
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	20	－	－	基39	－	－	－	－	－	20	20
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	48	－	－	84	－	－	基40	57	－	－	63	－	84	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	基46	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	基47	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜...】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

後生掛温泉 （後生掛系　後生掛配水池系　給水栓） 基準51項目

No	水質基準項目	基準値	4月25日	5月20日	6月17日	7月15日	8月19日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月10日	最大値	最小値
基1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	1	0	基1	0	0	0	0	0	1	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	基2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	基3	－	－	－	－	－	＜0.0003	＜0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	基4	－	－	－	－	－	＜0.00005	＜0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基5	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基6	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基7	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基8	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.004	－	－	基9	－	－	－	－	－	＜0.004	＜0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基10	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	－	－	0.2	－	－	基11	－	－	－	－	－	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.08	－	－	基12	－	－	－	－	－	＜0.08	＜0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.05	－	－	基13	－	－	－	－	－	＜0.05	＜0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	基14	－	－	－	－	－	＜0.0002	＜0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基15	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基16	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基17	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基18	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基19	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基20	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	＜0.06	－	－	＜0.06	－	－	基21	＜0.06	－	－	＜0.06	－	＜0.06	＜0.06
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基22	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基23	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基24	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基25	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基26	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基27	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	基28	＜0.002	－	－	＜0.002	－	＜0.002	＜0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基29	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	基30	＜0.001	－	－	＜0.001	－	＜0.001	＜0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	＜0.008	－	－	＜0.008	－	－	基31	＜0.008	－	－	＜0.008	－	＜0.008	＜0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基32	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	0.002	－	－	＜0.001	－	－	基33	＜0.001	－	－	＜0.001	－	0.002	＜0.001
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.01	－	－	基34	－	－	－	－	－	＜0.01	＜0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	－	－	－	－	0.002	－	－	基35	－	－	－	－	－	0.002	0.002
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	－	－	4	－	－	基36	－	－	－	－	－	4	4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.001	－	－	基37	－	－	－	－	－	＜0.001	＜0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3	2	2	3	3	3	3	基38	3	3	3	3	2	3	2
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	－	－	－	－	37	－	－	基39	－	－	－	－	－	37	37
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	110	－	－	120	－	－	基40	99	－	－	110	－	120	99
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.02	－	－	基41	－	－	－	－	－	＜0.02	＜0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基42	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	基43	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.005	－	－	基44	－	－	－	－	－	＜0.005	＜0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	基45	－	－	－	－	－	＜0.0005	＜0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	基46	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	基47	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基48	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基49	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	基50	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基51	濁度	2 度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	基51	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

後生掛配水池減圧層 （後生掛系　湧水） クリプト等指標菌

No	暫定指針項目		4月	5月	6月17日	7月15日	8月19日	9月25日	10月21日	No	11月18日	12月	1月	2月	3月		
1	大腸菌		－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1	不検出	－	－	－	－		
2	嫌気性芽胞菌		－	－	0	0	0	0	0	2	0	－	－	－	－		

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

水質管理目標設定項目（給水栓：4項目、5項目　原水：13項目、14項目）

通知の別添1の番号及び項目		目標値	花輪浄水場給水栓（花輪系）	花輪浄水場給水栓（尾去沢系）	十和田浄水場給水栓	米代川原水	大楽前沢川原水
			7月15日	7月15日	7月15日	7月15日	7月15日
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	−	−	−	＜0.0002	＜0.0002
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	−	−	−	＜0.0002	＜0.0002
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	−	−	−	＜0.001	＜0.001
5	1,2−ジクロロエタン	0.004mg/L以下	−	−	−	＜0.0004	＜0.0004
8	トルエン	0.04mg/L以下	−	−	−	＜0.001	＜0.001
9	フタル酸ジ(2エチルヘキシル)	0.1mg/L以下	−	−	−	＜0.006	＜0.006
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	＜0.001	＜0.001	＜0.001	−	−
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	＜0.002	＜0.002	＜0.002	−	−
19	遊離炭酸	20mg/L以下	−	−	−	1.3	1.7
20	1.1.1−トリクロロエタン	0.3mg/L以下	−	−	−	＜0.001	＜0.001
21	メチル−t−ブチルエーテル	0.02mg/L以下	−	−	−	＜0.001	＜0.001
22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	−	−	−	5.3	3.6
23	臭気強度(TON)	3	−	−	−	1	＜1
27	腐食性(ランゲリア指数)	−1程度以上0近	−	−	−	−1.8	−2.2
28	従属性栄養細菌	2000個/mL以下(暫定)	−	−	−	14000	1200
29	1.1−ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	−	−
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.031	0.017	0.20	−	−
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	＜0.000005	＜0.000005	−	−	−

農薬類検査

通知の別添2の番号及び農薬の種類		目標値	花輪浄水場給水栓（花輪系）	花輪浄水場給水栓（花輪系）	米代川原水	米代川原水
			5月20日	7月15日	5月20日	7月15日
21	エトフェンプロックス	0.08mg/L以下	−	＜0.00005	−	＜0.00005
62	テフリルトリオン	0.0002mg/L以下	＜0.00001	−	0.00001	−
71	ピラクロニル	0.01mg/L以下	＜0.0001	−	＜0.0001	−
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01mg/L以下	−	＜0.00001	−	＜0.00001
84	フサライド	0.1mg/L以下	−	＜0.00001	−	＜0.00001
100	ベンタゾン	0.2mg/L以下	＜0.000002	−	＜0.000002	−
102	ベンフラカルブ	0.02mg/L以下	−	＜0.000004	−	＜0.000004
113	メフェナセット	0.02mg/L以下	＜0.00001	−	＜0.00001	−

原水　クリプトスポリジウム・ジアルジア検査

通知の番号及び項目			米代川原水	大楽前沢川原水
			7月15日	7月15日
3	クリプトスポリジウム	個/10L	0	0
	ジアルジア	個/10L	0	0

原水　水源監視項目検査（5項目）

項目		米代川原水	大楽前沢川原水
		9月25日	9月25日
アンモニア態窒素	mg/L	＜0.05	＜0.05
BOD	mg/L	0.9	1.3
紫外線吸光度(UV260)	Abs./10mm	0.0300	0.0326
SS	mg/L	1.8	12
トリハロメタン生成能	mg/L	0.038	0.044
クロロホルム生成能	mg/L	0.026	0.037
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.010	0.007
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	0.002	＜0.001
ブロモホルム生成能	mg/L	＜0.001	＜0.001

原水　要検討項目（4項目）

通知の番号及び項目		目標値	米代川原水	大楽前沢川原水
			9月25日	9月25日
4	モリブデン	0.07mg/L以下	＜0.007	＜0.007
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.5mg/L以下	＜0.05	＜0.05
10	エピクロロヒドリン	0.0004mg/L以下(暫定)	＜0.00004	＜0.00004
19	ノニルフェノール	0.3mg/L以下(暫定)	＜0.03	＜0.03

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。

令和7年度　水質検査計画に基づく水質検査結果

			花輪浄水場井戸	米代川原水	大楽前沢川原水	切留平配水池 （水沢系　湧水）	後生掛配水池減圧層 （後生掛系　湧水）
No	水質基準項目	基準値	8月19日	8月19日	8月26日	8月19日	8月19日
基1	一般細菌	100 個/mL以下	12	2200	250	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	検出	検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	＜0.0003	＜0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	＜0.00005	＜0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.8	0.3	0.4	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	＜0.08	＜0.08	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	＜0.05	＜0.05	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.016	0.002	＜ 0.001	0.009	＜ 0.001
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.012	＜0.001	0.044	＜ 0.001	＜ 0.001
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.28	0.18	0.06	＜ 0.01	＜ 0.01
基35	銅及びその化合物	1 mg/L以下	＜0.001	0.001	＜ 0.001	0.006	＜ 0.001
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	16	8	6	4	4
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.004	0.017	0.011	＜ 0.001	＜ 0.001
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9	7	4	4	3
基39	カルシウム、マグネシウム(硬度)	300 mg/L以下	71	28	13	17	39
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	220	140	84	110	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	＜0.02	＜0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	＜0.000001	0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	＜0.0005	＜0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
基46	有機物(TOCの量)	3 mg/L以下	＜0.3	1.1	0.6	＜ 0.3	＜ 0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	微土臭	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5 度以下	2.5	6.5	4.6	＜ 0.5	＜ 0.5
基51	濁度	2 度以下	0.6	0.8	0.7	＜ 0.1	＜ 0.1

備考)測定値の欄で【＜…】は、用いた試験方法の定量下限値未満である。