

# 仕 様 書

1. 委託業務名 鹿角市交流センター消防用設備等定期点検業務委託

2. 委託箇所 鹿角市花輪字荒田 地内

3. 委託期間 契約締結の翌日から令和8年3月31日

## 4. 提出書類

受注者は、本業務の遂行において、下記の書類を提出しなければならない。

なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度、発注者と協議し承認を受けなければならない。

- (1) 業務委託着手届
- (2) 現場代理人主任技術者選任届
- (3) 工程表
- (4) 業務委託完了届
- (5) 業務委託報告書
- (6) その他必要な書類（各種点検結果報告書及び作業写真等）

## 5. 業務の内容

消防法第17条の3の3の規定に基づく、下記業務対象設備における点検業務を行うものとする。

非常用電源の総合点検は、実負荷試験により行うこととする。停電作業に当たっては、自家用電気工作物保安管理業務受託者（以下のとおり）に立会いを求め、指示を仰ぐこと。作業は平日に行うこととし、停電時間は12時から13時、または16時以降とすること。

なお、自家用電気工作物保安管理業務受託者の立会いに要する費用は受注者の負担とする。

- ・自家用電気工作物保安管理業務受託者  
畠山電気管理事務所 電気管理技術者 畠山 良一  
秋田県大館市花岡町字根井下231番地1

## 6. 業務対象設備

鹿角市交流センター内の次の設備とする。

名称	仕様	数量
受信機	P型1級	1面
スポット型感知器	差動式・補償式	50個
スポット型感知器	定温式	12個
煙感知器		15個
発信機	P型1級	6個
電鈴		6個
消火栓起動装置		1個
常用電源	交流電源	1組
表示灯		6個
誘導灯		17個

名称	仕様	数量
非常用照明器具		40個
防火戸	ドア式温度ヒューズ型	2枚
垂直降下式垂れ壁	垂直式	4枚
非常放送	120W 5回線	1本
加圧送水装置	ポンプ・モーター・呼水槽	1組
消火栓	屋内ボックス	6組
制御盤		1面
常用電源		1組
放水試験		1式
小型消火器	粉末消火器（蓄圧式）	16本
非常用電源	自家発電設備	1組
漏電火災警報器	100A	1式

## 7. 点検の時期

- (1) 総合点検（外観及び機器点検を含む）1回・・・令和7年 9月30日まで  
（非常用電源のみ令和7年11月28日まで）  
機器点検（外観点検を含む）1回・・・・・・・・・・令和8年 2月～3月
- (2) 点検の日時及び内容については、あらかじめ発注者の承認を受けること。

## 8. 点検結果報告

- (1) 点検後1ヶ月以内に点検結果報告書を作成し、2部を発注者へ提出する。点検者も1部を控えとして保管する。
- (2) 点検の際の故障及び異常箇所は、図面及び写真等によりその位置を明示すること。

## 9. 従事者

消防用設備等の点検を行う者は、有資格者（消防設備士又は総務大臣が認める資格を有するもの（消防設備点検資格者）電気工事士等）とする。

## 10. その他事項

- (1) 確認事項が生じた場合は、速やかに発注者に連絡すること。
- (2) 作業については、関連法令を順守し実施すること。
- (3) 委託業務完了後は速やかに業務委託完了届を含めた関係書類一式を提出すること。
- (4) この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

## 11. 完了報告等

- (1) 報告期限      令和8年3月31日
- (2) 報告先      鹿角市花輪字荒田4番地1  
鹿角市役所 生活環境課（コミュニティ推進班）